

VİLDAN ÇOŞAR-MİRPAN PANO

Çıplaklı Mahallesi 2174. Sk. No:3/1 Döşemealtı,
Antalya / TÜRKİYE

Referans no EEA-2600-0037
Sözleşme no EEA-26-000110

Dilovası, 19 Şubat 2026

Test sonuçlarının onayı

Sayın İlgili,

17.02.2026 tarihinde, VİLDAN ÇOŞAR-MİRPAN PANO için Efectis Era Avrasya tarafından Metal Şaft Kapağı- "Yangına Dayanıklı Şaft Kapağı – SFT 1" ürününün EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına göre testi gerçekleştirmiştir.

Ölçüm verileri ve gözlemler üzerine yapılan ilk analiz aşağıdaki ilk sonuçları ortaya koymuştur:

Alev yönü	Yangından uzağa doğru açılan
Performans kriteri	Süre [dakika]
Bütünlük (E)	132
Yalıtım (I)	96

Bu sonuçlar yalnızca test edilen "yapı/malzeme" için geçerlidir. Nihai "test/sınıflandırma" raporu, sonuçların uygulanabilir olduğu kullanım alanının tam açıklamasını içerecektir.

Bu onayda sunulan test bilgileri ve sonuçları, EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına tam uyumlu olarak gerçekleştirilen bir testten elde edilmiş olsa da, sonuçların bu şekilde sunulması söz konusu standardın ve ISO 17025:2017 gerekliliklerini karşılamamaktadır. Ayrıca, kalite güvence prosedürleri gereği, nihai "test/sınıflandırma" raporunun tamamlanmasına kadar sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır..

Bu onayda sağlanan bilgiler ve EGA 039 kararı doğrultusunda, bilgiler yalnızca altı ay süreyle geçerlidir veya nihai 'test/sınıflandırma' raporunun yayımlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.

Saygılarımızla,

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü